

Số: 615/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị thẩm định giá trang thiết bị nâng cấp hệ thống Oxy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Quý Công ty

- Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360 - Fax: 0203.3625256
- Mã số thuế: 5700391598
 - Tài sản đề nghị thẩm định giá:** Trang thiết bị nâng cấp hệ thống Oxy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (*Phụ lục chi tiết kèm theo*).
 - Mục đích thẩm định giá:** Mua sắm (đấu thầu) theo quy định hiện hành của Pháp luật.
 - Thời điểm thẩm định giá:** Tháng 02 năm 2022
- Đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực thẩm định giá dịch vụ trên cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực bản cứng và bản mềm về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo các thông tin sau:
- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- + Email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
- + Bộ phận thường trực: Ông Trần Văn Minh – Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0979.520.014;
- Hoặc Ông Nguyễn Quý Hùng - Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0904.878.839;
- Bệnh viện sẽ thanh toán theo công văn thu phí của công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Quý công ty.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.Bệnh viện xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BV, KHTH.



Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 615 /TB-BVT ngày 17/02/2022)

A. Thông tin chung



STT	Yêu cầu Tối thiểu	Số lượng	Đơn vị tính	Thông tin hàng hóa tham khảo	
				Model	Hãng/Nước sản xuất
1	Bồn oxy hóa lỏng 10 m3	1	Bồn	CFL 10/1.6	Xinxiang chengde energy technology Equipment Co., Ltd(CNCD)/Trung Quốc
	I. Yêu cầu chung:				
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau				
	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001				
	II. Cấu hình cung cấp:				
	Bồn oxy hóa lỏng: 01 bồn			CFL 10/1.6	
	Dàn hóa hơi: 01 bộ			KQ200/3.0	
	Bộ điều áp: 02 bộ				
	III. Thông số kỹ thuật tham khảo				
	* Bồn ôxy hoá lỏng				
	Dung tích: 10m3				
	Áp suất làm việc: 16 bar (1.6Mpa)				
	* Dàn hóa hơi:				
	Công suất bay hơi: 200m3/h				
	Áp suất làm việc: 30 bar				
	* Bộ điều áp: Lưu lượng 200m3/h				
2	Máy nén khí	1	Hệ thống	C5	BOGE/Đức
	I. Yêu cầu chung:				
	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau				



	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001				
	II. Cấu hình cung cấp				
	Máy nén khí: 02 máy				
	Bình tích áp (Bình chứa khí nén) 1000l: 01 cái				
	Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 bộ				
	III. Thông số kỹ thuật tham khảo				
	Máy nén khí				
	Áp lực tối đa: 8 bar				
	Công suất: 4 kW				
	Bình tích áp (Bình chứa khí nén) 1000l				

