

## THÔNG BÁO

V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

**Kính gửi:** Các tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn bảo dưỡng định kỳ Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các sản phẩm/dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

### 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
  - + Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng Truyền thông
- Hành chính Quản trị
  - + Số điện thoại: 0845.586.866. – Email: manhcuongbvt.thietke@gmail.com

### 2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục nội dung mua sắm: Chi tiết về nội dung mua sắm, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

### 3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 18/05/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:  
+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Hoặc Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

Phòng Truyền thông – Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

#### **4. Yêu cầu đối với báo giá:**

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh viện.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Trong thư chào giá phải có nội dung **cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15**).

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản phẩm; hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

*Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.*

*- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.*

*- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.*

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, TT-HCQT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Bá Việt**

## PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 1543/TB-BVT ngày 11/05/2026)

TT	Tên HTXL nước thải	Thông tin về Hệ thống	ĐVT	Số lượng	Tần suất thực hiện	Nội dung thực hiện
1	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước thải trung tâm	+ Model: K-HC-R + Hãng nước sản xuất: KUBOTA JOHKSOU-Nhật Bản + Năm sản xuất: 2012 + Công suất: 700m3/Ngày đêm	Hệ thống	01	03 tháng/lần	Danh mục công việc chi tiết tại bảng số 2
2	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước thải khu nhà Truyền nhiễm	+ Model: HC-251S + Hãng nước sản xuất: KUBOTA JOHKSOU-Nhật Bản + Năm sản xuất: 2012 + Công suất: 100m3/Ngày đêm	Hệ thống	01	03 tháng/lần	
3	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước thải Cơ sở 2	+ Hãng nước sản xuất: KUBOTA JOHKSOU-Nhật Bản + Năm đưa vào sử dụng tại cơ sở: 2018 + Công suất: 150m3/Ngày đêm	Hệ thống	01	03 tháng/lần	

## BẢNG 2: DANH MỤC CÔNG VIỆC CHI TIẾT

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
<b>I/</b>	<b>Hố gom nước thải, bể điều hoà và bể chứa bùn</b>
1	Kiểm tra, vệ sinh rọ chắn rác, vớt rác trong các bể
2	Kiểm tra, vệ sinh và căn chỉnh lưu lượng tại hộp phân chia lưu lượng bể điều hoà
3	Kiểm tra, điều chỉnh ổn định lưu lượng giàn sục khí bể điều hoà
4	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải bể điều hoà
5	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải hố gom nước thải
6	Kiểm tra, bảo dưỡng cụm phao bơm nước thải tại bể điều hoà
7	Kiểm tra sự rò rỉ của các vị trí đầu nối đường ống từ bơm nước thải vào hộp phân chia lưu lượng tại bể điều hoà
8	Kiểm tra, đánh giá khối lượng bùn tại bể chứa bùn
9	Kiểm tra hộp đầu nối điện của cụm bơm nước thải và cụm phao
<b>II/</b>	<b>Thiết bị hợp khối FRP (tank)</b>
1	Vệ sinh rác khu vực đặt các tank và phía trong các tank
2	Kiểm tra sự bất thường (nếu có) về lưu lượng nước thải, khí cấp tại đầu vào các tank

3	Kiểm tra hoạt động, bảo dưỡng thiết bị: hệ đĩa sục khí tinh, bơm khí nâng tuần hoàn nước thải, bơm khí nâng hút bùn, bơm khí nâng hút váng.
4	Hiệu chỉnh lưu lượng khí cấp cho hệ đĩa sục khí tinh, bơm khí nâng tuần hoàn nước thải, bơm khí nâng hút bùn, bơm khí nâng hút váng
5	Hiệu chỉnh lưu lượng nước thải tuần hoàn, lưu lượng hút bùn và hút váng
6	Kiểm tra, thông tắc ống thông thoát nước giữa các khoang trong các tank (nếu có)
7	Kiểm tra, vệ sinh đường ống hồi lưu bùn từ tank về các bể điều hoà, bể chứa bùn
8	Kiểm tra, đánh giá mật độ vi sinh trong khoang chứa đệm vi sinh
<b>III/</b>	<b>Máy thổi khí</b>
1	Kiểm tra dầu và bổ sung thêm dầu nếu thiếu
2	Kiểm tra và vệ sinh bầu lọc khí
3	Kiểm tra và bổ sung mỡ bôi trơn đầu máy thổi khí
4	Kiểm tra, vệ sinh đầu máy thổi khí
5	Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đầu nối đường ống, van khoá
6	Hiệu chỉnh lại áp suất khí
7	Kiểm tra và căng lại dây đai nếu thấy không đạt yêu cầu kỹ thuật (nếu thấy không đảm bảo an toàn thì đề nghị thay dây đai)
8	Kiểm tra đồng hồ đo áp suất máy thổi khí nếu thấy không đạt yêu cầu kỹ thuật đề xuất thay thế
9	Kiểm tra các bu lông định vị máy thổi khí
10	Kiểm tra độ an toàn về điện của máy thổi khí
<b>IV/</b>	<b>Hệ thống tủ điều khiển: tủ điện điều khiển chính, tủ điện điều khiển bơm hố gom</b>
1	Vệ sinh bên ngoài khu vực đặt tủ điện và bên trong các tủ điện điều khiển
2	Kiểm tra các rơ le, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu rơ le đóng ngắt không tốt
3	Kiểm tra, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy không đúng với dòng điện định mức.
4	Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat, kiểm tra báo động khi bị sự cố tại các áp tô mát
5	Hiệu chỉnh lại rơ le thời gian nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị
6	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đầu nối dây điện
7	Kiểm tra độ tiếp địa của các dây dẫn và các thiết bị
8	Kiểm tra định vị của tủ điều khiển
9	Kiểm tra các đường ống, vệ sinh sạch sẽ các đường ống luồn dây điện
10	Vận hành chạy thử từng thiết bị
11	Vận hành chạy tự động toàn bộ hệ thống
<b>V/</b>	<b>Đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý</b>
1	Test thông số 04 chỉ tiêu quan trọng của nước thải sau xử lý: PH, NH4+, NO3-, COD tại hệ thống
2	Đề xuất, kiến nghị những hạng mục, thiết bị cần sửa chữa, thay thế (nếu có)

## PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 1543/TB-BVT ngày 11/05/2026)

### BÁO GIÁ

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh**

Căn cứ Thông báo số: 1543/TB-BVT ngày 11/05/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [Tên Đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
...						
<b>Tổng cộng</b> <b>Bảng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền/]</b>						

Chúng tôi cam kết:

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian cung cấp dự kiến: ..... ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.

5. Điều khoản thanh toán: Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**