

THÔNG BÁO

V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm thiết bị và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống PCCC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các sản phẩm/dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
 - + Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng Truyền thông
- Hành chính Quản trị
 - + Số điện thoại: 0845.586.866. – Email: manhcuongbvt.thietke@gmail.com

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục nội dung mua sắm: Chi tiết về nội dung mua sắm, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 11/05/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

Phòng Truyền thông – Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

4. Yêu cầu đối với báo giá:

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh viện.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Trong thư chào giá phải có nội dung **cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15**).

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản phẩm; hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, TT-HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 1438/TB-BVT ngày 05/05/2026)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Sửa chữa tủ báo cháy tự động Hochiki 40 kênh nhà A, C, D, E: Bao gồm: Sửa chữa vi mạch, thay thế ắc quy 12V	<ul style="list-style-type: none">- Trung tâm báo cháy gồm 40 zone- Có 8 mạch đầu vào loại B có thể thiết lập thành 4 mạch vào loại A- Âm thanh cảnh báo có thể chọn theo dạng liên tục, dạng mã thời gian hoặc Mã California ...- Có 2 lối ra cấp nguồn cho đầu báo khói loại 4 dây (24VDC 200mA điện áp tối đa cho mỗi mạch- Có chức năng xác minh báo cháy trên mỗi mạch- Trang bị 4 mạch cảnh báo loại A/B (Kiểu Z/Y) 1.7 Amps cho mỗi mạch.- Mạch cấp nguồn 24VDC 6 Amp cho hệ thống và 2 đường cho đầu báo loại 4 dây với 24VDC 200mA điện áp tối đa cho mỗi đường	Tủ	5
2	Sửa chữa tủ báo cháy tự động Hochiki 5 kênh nhà Kiểm soát nhiễm khuẩn: Bao gồm: thay thế ắc quy 12V	<ul style="list-style-type: none">- Điện trở giám sát cuối kênh: 10K Ohm/1W.- Nguồn cấp cho chuông: 24V/64mA (8 chuông FBB-150I).- Loại mạch: RPP-E24A.- Nguồn điện lưới: AC220V 50/60Hz.- Nguồn dự phòng: Ắc quy Ni-Cd DC12V, 0.6AH.- Nhiệt độ hoạt động: 0°C- 40°C.- Chất liệu: Nhựa dày 3mm.- Màu: Xám nhạt.- Kích thước: 230mm(R) x 330mm (C) x 63mm (D)	Tủ	1
3	Sửa chữa tủ báo cháy tự động Hochiki 10 kênh nhà B: Bao gồm: thay thế ắc quy 24V	<ul style="list-style-type: none">- Điện áp hoạt động: 220V AC 50/60Hz- Ắc quy: 24V DC 0.6Ah- Nguồn cấp cho chuông: 24V/160mA (tối đa 20 chuông loại FBB-150I)- Điện trở cuối tuyến: 10kΩ- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 40°C- Chất liệu vỏ: Nhựa chống cháy (ABS) dày 3mm, màu xám nhạt.	Tủ	1
4	Bình chữa cháy ABC 4kg (83MEC/ABC/4kg)	<ul style="list-style-type: none">- Khối lượng bột: 4kg ±2%- Tổng khối lượng: khoảng 6kg- Kích thước bao: 510x215x132mm- Tầm phun xa: ≥3m- Thời gian phun: ≥13s- Công suất làm việc: 2A-55B-C- Áp suất kiểm tra vỏ bình: 2,3 MPa- Áp suất làm việc: 1,2-1,5 MPa- Hạn sử dụng: 5 năm- Xuất xứ: Việt Nam	Bình	380

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
5	Bình chữa cháy CO2 3kg (83MEC/CO2/MT3)	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần chữa cháy: CO2 - Tổng khối lượng: khoảng 9,6kg - Kích thước bao: 515x205x165mm - Tầm phun xa: ≥ 3m - Thời gian phun: ≥ 8s - Công suất làm việc: 34B-C - Áp suất kiểm tra vỏ bình: 25 MPa - Áp suất làm việc: 4,5 MPa - Hạn sử dụng: 5 năm - Xuất xứ: Việt Nam 	Bình	120
6	Lăng phun chữa cháy D50 (83MEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Áp suất làm việc: 1,6 MPa - Áp suất thử bền: $\geq 2,1$ MPa - Phô phun nước: Phô phun nước đặc - Lưu lượng phun tại 0,7 MPa: 4,2 L/s - Chiều dài lăng: 234 mm - Khối lượng: 0,24 kg $\pm 10\%$ - Đường kính lỗ phun: 13 - Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 13261:2021 	Cái	20
7	Lăng phun chữa cháy D65 (83MEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Áp suất làm việc: 1,6 MPa - Áp suất thử bền: $\geq 2,1$ MPa - Phô phun nước: Phô phun nước đặc - Lưu lượng phun tại 0,7 MPa: 9,1 L/s - Chiều dài lăng: 236 mm - Khối lượng: 0,38 kg $\pm 10\%$ - Đường kính lỗ phun: 19 - Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 13261:2021 	Cái	15
8	Vòi chữa cháy D50 (83MEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng: Khoảng 5,15 kg - Chiều dài: 20 m - Áp suất làm việc: 1,6 MPa - Áp suất thử bền: $\geq 2,1$ MPa - Áp suất phá hủy vòi đẩy: $\geq 3,5$ MPa - Tiêu chuẩn vòi đẩy: TCVN 5740:2003 - Tiêu chuẩn đầu nối: TCVN 5739:2003 	Cuộn	16
9	Vòi chữa cháy D65 (83MEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng: Khoảng 6,20 kg - Chiều dài: 20 m - Áp suất làm việc: 1,6 MPa - Áp suất thử bền: $\geq 2,1$ MPa - Áp suất phá hủy vòi đẩy: $\geq 3,5$ MPa - Tiêu chuẩn vòi đẩy: TCVN 5740:2003 - Tiêu chuẩn đầu nối: TCVN 5739:2003 	Cuộn	14
10	Máy bơm chữa cháy động cơ điện 20kW	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 20kW - Điện áp đầu vào: 380V/660V - Tần số: 50HZ - Lớp cách điện: F - Mức bảo vệ: IP55 	Cái	1

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		- Lưu lượng: 71m ³ /h - Cột áp: 70,8-50,5m		
11	Sửa chữa máy bơm chữa cháy 20kW	- Công suất 20kW - Điện áp đầu vào: 380V/660V - Tần số: 50HZ - Lớp cách điện: F - Mức bảo vệ: IP55 - Lưu lượng: 71,0m ³ /h - Cột áp: 70,8-50,5m	Cái	3
12	Sửa chữa máy bơm chữa cháy 37kW	- Công suất 37kW - Điện áp đầu vào: 380V/660V - Tần số: 50HZ - Lớp cách điện: F - Mức bảo vệ: IP55 - Lưu lượng: 69,6-46,0m ³ /h - Cột áp: 59,6-35,5m	Cái	2
13	Sửa chữa máy bơm bù áp chữa cháy 2,2kW	- Công suất 2,2kW - Điện áp đầu vào: 380V/660V - Tần số: 50HZ - Lớp cách điện: F - Mức bảo vệ: IP55	Cái	1
14	Đèn exit 2 mặt chỉ hướng	Chế độ hoạt động: Liên tục Loại bóng: Super Led Nguồn điện cung cấp: 220 – 240V/50-60Hz. Công suất tiêu thụ: 3W Pin sạc: (3.6V 0.7Ah). Sạc: tự động Thời gian hoạt động của ắc quy: 2giờ.	Cái	50
15	Trang phục bảo hộ PCCC	Theo thông tư 150/2020/TT-BCA	Bộ	20

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 1438/TB-BVT ngày 05/05/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số: 1438/TB-BVT ngày 05/05/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [Tên Đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
...						
Tổng cộng Bảng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền]						

Chúng tôi cam kết:

- Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành.
- Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian cung cấp dự kiến: ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.
- Điều khoản thanh toán: Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)